

11

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире,  
Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№138п-12-2023 Новокубанский район, х. Кирова

« 07 » 08 2023 г

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Алтуховой О.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада №20 «Березка» муниципального образования Новокубанский район;

Краснодарский край, Новокубанский район, х. Кирова, ул. Мира, 24

---

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**Выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

Раздел 1 п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в представленных личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о проведении профилактической вакцинации в соответствии с Наказом-приказом у Узингер В.И, Липатовой Саркисян М.Э.- АДСМ, флюорографическое исследование органов грудной клетки Григорьевой Н.Н, Саркисян М.Э., прохождении гигиенического обучения Коломиец И.Н, Гембух А.В, Саркисян М.Э, Кретиной Н.Ф.;

П.2.2.2, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 эксплуатируемая дворовая спортивная площадка с дефектами, натуральное покрытие не спланировано, с неровностями, имеющиеся пешеходные дорожки на территории дошкольного учреждения с дефектами;

П. 2.6.2 раздела 2 СП 2.4.3648-20, раздел 3 СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» дошкольное учреждение не обеспечено качественным водоснабжением проба воды, отобранная из водопроводного крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке МДОБУ № 20 по адресу: Новокубанский район, х. Кирова, ул. Мира, 24 не соответствует требованиям раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю общей жесткости: фактически 17,3 Ж при нормируемой не более 7Ж (протокол испытаний Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №17071/Б/02,05/2342.1 от 03.08.2023г), что не исключает негативного влияния на здоровье воспитанников;

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок и стены помещения спортивного зала дошкольного учреждения с дефектами (трещинами);

п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 при организации занятий физической культурой воспитанников в спортзале дошкольного учреждения, где предусмотрен вход детей с улицы не обустроены пешеходные дорожки в твердом исполнении, отсутствует гардероб для хранения верхней одежды воспитанников;

п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 допускается использование в туалетном помещении групповой № 1 мебели



с нарушенной целостностью покрытия, что не допускает проведение влажной обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.2, п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 на собственной территории дошкольного учреждения предусмотрены 4 игровые площадки оборудованные теневыми навесами, один из которых (групповая №1) до настоящего времени не эксплуатируется по причине того, что деревянное покрытие пола теневого навеса ветхое, с дефектами (щелями), кровля протекает, о чем свидетельствуют потеки на стенах теневого навеса, кроме того эксплуатируемый теновый навес групповой №2 (старшая) имеющий деревянное половое покрытие с дефектами, щелями, входные ступени прогнившие, половое линолеумное покрытие теневого навеса 3-ей младшей группы с неровностями, что не исключает случаев возникновения детского травматизма;

п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран;

п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 не оборудована горячим водоснабжением умывальная раковина в туалетном помещении для сотрудников

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Раздел 1 п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личные медицинские книжки сотрудников внести сведения о проведении профилактической вакцинации в соответствии с Нацкалендарем у Узингер В.И, Липатовой Саркисян М.Э.- АДСМ, флюорографическое исследование органов грудной клетки Григорьевой Н.Н, Саркисян М.Э., прохождении гигиенического обучения Коломиец И.Н, Гембух А.В, Саркисян М.Э, Кретиной Н.Ф.;

П.2.2.2, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 спланировать натуральное покрытие дворовой спортивной площадки, провести ремонт пешеходных дорожек на территории дошкольного учреждения;

П. 2.6.2 раздела 2 СП 2.4.3648-20, раздел 3 СанПи Н 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» дошкольное учреждение обеспечить качественным водоснабжением, проведя необходимый объем профилактических мероприятий с лабораторным подтверждением их эффективности, предусмотрев установку (своевременную замену) имеющихся фильтров по доочистке питьевой воды;

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 провести ремонт потолочного и стенового покрытия помещения спортивного зала дошкольного учреждения);

п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 при организации занятий физической культурой воспитанников в спортзале дошкольного учреждения, где предусмотрен вход детей с улицы обустроить пешеходные дорожки в твердом исполнении, предусмотреть гардероб для хранения верхней одежды воспитанников;

п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 не допускать использование в туалетном помещении групповой № 1 мебели с нарушенной целостностью покрытия;

п. 2.5.2, п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 провести ремонт (замену) теневых навесов групповых 1,2,3

п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях групповых предусмотреть отдельный водопроводный кран;

п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 оборудовать горячим водоснабжением умывальную раковину в туалетном помещении для сотрудников;

Срок до 10.10.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на



МДОБУ № 20 Краснодарский край, Новокубанский район, х. Кирова, ул. Мира, 24

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26. Тел/факс 8(86137)32637, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» октября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт

О.А. Алтухова

\_\_\_\_\_ (должность лица, составившего предписание)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_07\_» \_\_\_\_\_ 08 \_\_\_\_\_ 2023 г

заведующий

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Предписание отправлено по адресу:

\_\_\_\_\_